



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie

HK.9020.12.64.2026

Dzierżoniów, 21 października 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie po otrzymaniu w dniu 21 października 2026 r. od akredytowanego laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A powiadomień o przekroczeniu dopuszczalnych wartości parametrycznych w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy oraz po przeprowadzeniu oceny, czy niezgodności te stanowią zagrożenie, informuje o obecności w wodzie przeznaczonej do spożycia bakterii grupy coli w ilości > 100 jtk/100 ml wody przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml wody oraz liczba Escherichia coli w ilości >100 jtk/100 ml wody przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie stwierdza **brak przydatności wody do spożycia** w miejscowości Wilków Wielki oraz w budynku przy ul. Wrocławskiej 43 w Niemczy. Wodociąg dostarcza wodę dla ok. 430 osób.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie może wynikać zarówno z zanieczyszczenia pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Ich obecność w wodzie do spożycia może wywoływać dolegliwości żołądkowo-jelitowe: wymioty, ostrą biegunkę, bóle brzucha i gorączkę oraz infekcje: stany zapalne pęcherza i dróg moczowych.

Obecność bakterii Escherichia coli w wodzie świadczy o zanieczyszczeniu fekalnym i niewłaściwej dezynfekcji wody lub wtórnym skażeniu sieci. Ich obecność w wodzie do spożycia może wywoływać ostrą biegunkę, wymioty, kurczowe bóle brzucha, gorączkę oraz ogólne osłabienie.

Grupy ryzyka: szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością

Do odwołania następnym komunikatem, woda z sieci wodociągowej w ww. miejscowości tymczasowo nie nadaje się do:

- picia przez ludzi,
- przygotowywania napojów i potraw,
- mycia owoców i warzyw,
- wytwarzania lodu,
- mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców,
- mycia zębów,
- mycia, kąpieli.

Woda z kranu jest zdatna do:

- spłukiwania ustępów.



Zarządca wodociągu zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz do podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Obecnie prowadzone są prace



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
ul. Ignacego Krasickiego 36 | 58-200 Dzierżoniów
+48 74 832 33 33
psse.dzierzoniow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37604-90189-IEUUC-19

mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Powyższe zalecenia obowiązują do wydania kolejnego komunikatu.

Halina Mądra - Kołdon

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie

(pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)